


ブレースをかわす

屋根：ハゼ式折板
ガルバリウム鋼板 t0.6 (ペフ t4)
端隠し (h=300)

外壁：角波サイディング
ガルバリウム鋼板 t0.5

建具 (数値は呼称)

- WD 2 木製片開ドア W600xH2,000
- WD 3 木製片引きドア W1,600xH2,000
- WD 4 木製引違ドア W1,700xH2,000



事務所・WCより外壁面900までは準耐火構造とすること。
(外壁 角波ガルバリウム鋼板 t0.5 PB厚12.5下地)
(告示 第1358号 第1.3号 D(1))

天井強化P.B.15
床 構造用合板12の上P.B.9.5
事務所・休憩室間仕切 軽量鉄骨下地両面PB12下地クロス貼 (告示 第1358号 第1.2号 D)

建築面積：40.39x38.85=1569.1515			
床面積：40.39x38.85=1569.1515			
消防開口計算		排煙計算	
必要面積	倉庫	事務所	休憩室
1569.16/30=52.3053	必要面積	必要面積	必要面積
計算式	1500.28/50=30.0056	38.948/50=0.77896	29.932/50=0.59864
4.5x4.1x2=36.90	計算式	計算式	計算式
1.69x1.3x26/2=28.56	0.74x0.7x4x15=31.08	1.65x0.49=0.8085	1.65x0.49=0.8085
1.7x2.0+0.8x2.0x2=6.6	判定	判定	判定
判定	30.0056<31.08 →OK	0.77896<0.8085 →OK	0.59864<0.8085 →OK
52.31<72.06 →OK			

平面図 S=1/250

改訂	変更年月日	変更内容	変更者	日成ビルド工業株式会社 一級建築士事務所 愛知県知事登録 (L-20) 10547号 一級建築士登録 第212372号 高橋	標準図番	H158A030001				形式	Vスパン		岐阜		
					物件図番	50003488H158A030001				工号名	(有)トキ・キャリアサービス岩倉流通センター新築工事				
					検印	承認	確認	確認	確認	製	確認	図面名	平面図	A-08	
					(年月日)	承認	確認	確認	確認	製	確認	縮尺	1/250		年月日